



An die  
Mitglieder des  
Gemeinderates

15.07.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu einer Sitzung des Gemeinderates am

**Mittwoch, 23. Juli 2025, um 19:00 Uhr,  
im Sitzungssaal des Rathauses Großengstingen, Kirchstr. 6, 72829 Engstingen**

darf ich Sie herzlich einladen.

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil

1. Bekanntgaben
2. Erneuerung des Elektroverteilers in der Freibühlschule  
-Beratung und Beschlussfassung GR-055-2025
3. Annahme von Spenden GR-056-2025  
Tischvorlage
4. Stellungnahmen zu Baugesuchen
- 4.1. Bauvorhaben GR-057-2025
5. Verschiedenes

■ Allgemein

Fon 07129 9399-0 Fax -99  
E-Mail [info@engstingen.de](mailto:info@engstingen.de)  
[www.engstingen.de](http://www.engstingen.de)  
USt.-IDNr. DE 146 484 486

■ Öffnungszeiten Bürgermeisteramt

Montag – Freitag 08.00 – 11.45 Uhr  
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr  
Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr

■ Bankverbindung

Kreissparkasse Reutlingen  
BIC: SOLADES1REU IBAN: DE45 6405 0000 0000 0014 25  
Vereinigte Volksbanken  
BIC: GENODES1BBV IBAN: DE02 6039 0000 0733 3640 04

**Hinweis:**

Sollte der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig sein, findet direkt im Anschluss an die erste Sitzung eine zweite Sitzung mit der gleichen Tagesordnung statt, in der er beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind (§ 37 Absatz 3 GemO).

Mit freundlichen Grüßen

Mario Storz  
Bürgermeister



Sitzung des Gemeinderates am 23.07.2025

---

**TOP 2 Erneuerung des Elektroverteilers in der Freibühlschule  
-Beratung und Beschlussfassung**

**Anlage/n:**

**Sachdarstellung/Begründung:**

Der Hauptelektroverteiler der Freibühlschule steht im E-Bau beim Hausmeisterraum. Mit dem Unterverteiler des Werkraumes im E-Bau sind diese beiden Verteiler die beiden letzten aller zugehörigen Schulgebäude, welche bisher noch nicht erneuert wurden.

Über den Hauptverteiler werden alle sechs Schulgebäude versorgt. Eine Steuerung einzelner Gebäude ist nicht möglich, da nur ein Hauptschalter vorhanden ist. Die vorhandenen Sicherungen sind veraltet und die Elektroleitungen sind allesamt zweiadrig, wohingegen heute ausschließlich dreiadrige verwendet werden. Beim Unterverteiler der Werkräume im E-Bau kommt hinzu, dass keine Fehlerstromschutzschalter (FI) verbaut sind.

Vor diesem Hintergrund wurden die beiden Verteiler mit dem Elektrofachplaner besichtigt und die Erneuerungen besprochen. Neben der Einhaltung der heutigen Standards kann mit einem neuen Hauptverteiler künftig jedes Gebäude einzeln gesteuert werden. Zudem soll ein kleiner Unterverteiler für die Hausmeisterwohnung eingerichtet werden. Beim Unterverteiler im E-Bau sollen die entsprechenden Schutzschalter, welche heute Vorschrift sind, eingebaut werden, was insbesondere für die Absicherung der Maschinen notwendig ist.

Die Kostenschätzung für einen neuen Hauptelektroverteiler und einen neuen Unterverteiler in den Werkräumen ergab eine Summe von 30.000 € brutto.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird mit der Ausschreibung des Hauptelektroverteilers und des Unterverteilers im E-Bau in der Freibühlschule beauftragt.